



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская 193, тел. (846) 338-96-06,  
E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел (846) 266-72-69,

E-mail: INDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 999/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 259» городского округа Самара

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С.

№ 999 от «01» сентября 2021 г.

в период с «06» сентября 2021 г. по «17» сентября 2021 г.

1) Калашниковым Владиславом Владимировичем – инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному  
надзору).

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала представитель контролируемого лица исполняющая  
обязанности заведующей Понакшина Надежда Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На двери помещения электрощитовой не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений.	<b>Нарушение:</b> п. 12 Правил ППР в РФ постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ);	01.02.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения электрощитовой).	<b>Нарушение:</b> п. 12 ППР в РФ;	01.02.2022	
3.	В помещении электрощитовой допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	<b>Нарушение:</b> пп. В п. 35 ППР в РФ;	01.02.2022	
4.	На двери складского помещения завхоза не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений.	<b>Нарушение:</b> п. 12 ППР в РФ;	01.02.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в	<b>Нарушение:</b> п. 12 ППР в РФ;	01.02.2022	

	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение завхоза).			
6.	В тамбуре перед эвакуационным выходом из групповой ячейки «Петушок» допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	<b>Нарушение:</b> пп. В п. 35 ППР в РФ.	01.02.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*и.о. заведующего*  
*Калашников Владислав Владимирович*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)

младший лейтенант внутренней службы

Калашников Владислав Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

